



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

28.06.2017 № РДВ17 - 1429/
на № _____ от _____ /1

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель

ТСЖ "Трехгорка" (143005, Московская область г. Одинцово, ул.
Чистяковой, д. 2)

обратился с заявлением о присвоении класса энергетической
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 16.

По результатам рассмотрения представленных документов
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической
эффективности

D

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

001173

Приложение
Утверждено приказом
руководителя
Госжилинспекции Московской
области
от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № А06617-1429/1

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД:

Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 16.

Управляющая организация,
ТСЖ, ЖСК (ЖК)

ТСЖ "Трехгорка" (143005, Московская область г. Одинцово, ул.
Чистяковой, д. 2)

Количество			Строительный объем здания, м ³	Площадь, м ²		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
24	2	368	94452	18019,9	17449,5	570,4
Серия проекта:			И-155			
			Год ввода в эксплуатацию/ капремонта			
			2005			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения		-	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м ²		248,9	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м ²		237,9	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м ²		249,3	
			Величина отклонения, %		-0,2	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **D**

Заведующий отделом по надзору за
начислением платежей за ЖКУ



Н.И. Джуман