



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

28.06.2017 № Р0617-14321
на № _____ от _____

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель

ТСЖ "Трехгорка" (143005, Московская область г. Одинцово, ул.
Чистяковой, д. 2)

обратился с заявлением о присвоении класса энергетической
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 24.

По результатам рассмотрения представленных документов
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической
эффективности

Е

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

001914

Приложение
 Утверждено приказом
 руководителя
 Госжилинспекции Московской
 области
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № А06617-1432/1

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 24.

Управляющая организация,
 ТСЖ, ЖСК (ЖК)

ТСЖ "Трехгорка" (143005, Московская область г. Одинцово, ул.
 Чистяковой, д. 2)

Количество			Строительный объем здания, м3	Площадь, м2		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
16	2	125	32970	6494,8	6494,8	0
Серия проекта: ИП-46С				Год ввода в эксплуатацию/ капремонта 2005		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м2		255,4	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м2		144,3	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м2		249,3	
			Величина отклонения, %		2,5	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **Е**

Заведующий отделом по надзору за
 начислением платежей за ЖКУ



Н.И. Джуман