



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34  
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

28.06.2017 № Р0617-1426/  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия  
многоквартирного дома требованиям энергетической  
эффективности с указанием класса**

Заявитель

ТСЖ "Трехгорка" (143005, Московская область г. Одинцово, ул.  
Чистяковой, д. 2)

обратился с заявлением о присвоении класса энергетической  
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 8.

По результатам рассмотрения представленных документов  
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической  
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение  
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической  
эффективности

**D**

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям  
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

001167

Приложение  
 Утверждено приказом  
 руководителя  
 Госжилинспекции Московской  
 области  
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № 90617-1426/1

г. Москва

## Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД:

Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 8.

Управляющая организация,  
 ТСЖ, ЖСК (ЖК)

ТСЖ "Трехгорка" (143005, Московская область г. Одинцово, ул.  
 Чистяковой, д. 2)

Количество			Строительный объем здания, м <sup>3</sup>	Площадь, м <sup>2</sup>		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
24	2	368	98169	17849,5	17229,9	619,6
Серия проекта:			Год ввода в эксплуатацию/ капремонта			
И-155			2005			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения		-	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м <sup>2</sup>		249,0	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м <sup>2</sup>		237,9	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м <sup>2</sup>		249,3	
			Величина отклонения, %		-0,1	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **D**

Заведующий отделом по надзору за  
 начислением платежей за ЖКУ



Н.И. Джуман